Zpracovatel tohoto technického návodu je uveden v tabulce 11.

Zpracovatel prohlašuje, že technický návod je založen na ověřených poznatcích vědy, techniky a praxe, je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami a jinými technickými dokumenty, harmonizovanými technickými normami a určenými normami, a to vše ke dni zpracování a/nebo aktualizace technického návodu.

Tento technický návod je výlučně určen pro provádění certifikace podle § 10 odst. 1 bod a) zákona č. 22/1997 Sb. prováděné osobami autorizovanými dle zákona č. 22/1997 Sb., postupem dle § 2 odst. 1 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Zpracovatel technického návodu nenese odpovědnost za škody způsobené použitím technického návodu pro jiný účel než výše uvedený.

Za škodu způsobenou technickým návodem, ve smyslu odpovědnosti škody způsobené informací nebo radou podle ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá zpracovatel technického návodu.

Držitelem licence k technickému návodu je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Technický návod je jedním ze způsobů, jímž Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zajišťuje dodržování jednotného postupu autorizovaných osob při jejich činnosti ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Technický návod není obecně závazný.“

Od 1. 11. 2019 se tento technický návod nevztahuje na vnější dveře deklarované podle harmonizované normy ČSN EN 16034, ověřování stálosti vlastností dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ve znění pozdějších změn. Posuzuje se podle ČSN EN 16034 společně s ČSN EN 14351-1 +A2. Od 1. 11. 2016 lze postupovat podle těchto předpisů.

Lze provést ověření stálosti vlastností dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ve znění pozdějších změn - podle
EAD 020029-00-1102 Vnitřní pěší žáruvzdorné a/nebo kouřotěsné jedno nebo dvoukřídlé dveřní soupravy vyrobené z oceli nebo
EAD 020011-00-0405 Střešní, podlahová, stěnová nebo stropní dvířka pro přístup nebo nouzový únik/s nebo bez požární odolnosti.

K TN byl zpracován Metodický pokyn č. 01/2017/KKP pro odběr vzorku výrobku a zkoušek při dohledu dle § 5 ke skupinám výrobků 8_1 a 10_4 včetně dodatku č. 1

K TN byl zpracován Metodický pokyn č. 03/2019/KKP Revize 3 pro stanovení způsobu posuzování roletových požárních uzávěrů a obdobných uzávěrů.

K TN byl zpracován Metodický pokyn č. 02/2019/KKP Revize 1 - problematika zpracování EXAP.

K TN byl zpracován Metodický pokyn č. 05/2019/KKP Poskytnutí výsledků zkoušek výrobku, výrobce A předá práva k protokolu výrobci B, vč. Zápisu o poskytnutí protokolu o zkoušce pro určení typu výrobku (posouzení vlastností stavebního výrobku)
https://koordinacesv.tzus.cz/technicke-navody/13-podpurne-dokumenty-k-tn

K TN byl zpracován kontrolní list SŘV a příloha ke kontrolnímu listu
https://koordinacesv.tzus.cz/technicke-navody/13-podpurne-dokumenty-k-tn

1. Výrobková skupina (podskupina):

Název:	**číslo technického návodu**
Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro dělení na požární/ kouřové úseky a na únikových cestách	**08.01.01.a**

Požárně odolné, popř. kouřotěsné dveře (vyjma motoricky ovládaných dveří – viz TN 08.01.01.b) a příslušné zabudované kování s použitím pro dělení požárních/ kouřových úseků

2. Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě:

a) Výrobky pro dělení prostorů na požární/ kouřové úseky. K vyplnění otvorů, na něž se dále vztahují požadavky na energii, hluk, těsnost a bezpečnost při užívání.

b) Pro použití výrobku vyžadující deklaraci environmentálních vlastností v rámci posuzování udržitelnosti staveb.

3. Základní požadavky a vymezení sledovaných vlastností:

Základní požadavek nařízení vlády	Určené normy	Vymezení sledovaných vlastností
2	ČSN 73 0810, ČSN EN 16034	Požární odolnost
2	ČSN 73 0810, ČSN EN 16034	Kouřotěsnost
2	ČSN 73 0810	Reakce na oheň
2	ČSN 73 0810	Druh konstrukční části
2	ČSN 73 0810, ČSN EN 16034	Samozavírání a koordinované zavírání (+ trvanlivost samozavírání)
2	ČSN EN 16034	Schopnost uvolnění
3	ČSN 74 6550, ČSN 74 6401, ČSN EN 12208	Vodotěsnost
3	ČSN 74 6401	Odolnost vůči klimatickým vlivům
4	ČSN 74 6550, ČSN 74 6401, ČSN EN 12210	Odolnost proti zatížení větrem
4	ČSN 74 6550, ČSN 74 6401, ČSN EN 1192	Odolnost proti svislému zatížení
4	ČSN 74 6550, ČSN 74 6401, ČSN EN 1192	Odolnost proti statickému kroucení
4	ČSN 74 6550, ČSN 74 6401, ČSN EN 1192	Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem
4	ČSN 74 6550, ČSN 74 6401, ČSN EN 1192	Odolnost proti nárazu tvrdým tělesem
4	ČSN 74 6550, ČSN EN 12400	Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání
5	ČSN 73 0532 [1)]	Vzduchová neprůzvučnost
6	ČSN 74 6550, ČSN 73 0540-2	Součinitel prostupu tepla
6	ČSN 74 6550, ČSN 74 6401, ČSN 73 0540-2, ČSN EN 12207	Průvzdušnost
7	ČSN EN 15804+A2	Uplatnění pouze v případě výrobků deklarovaných dle tab. 2. bod b) Opětovné využití nebo recyklovatelnost výrobku Životnost Použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě

4. Podklady pro zpracování STO:

Základní požadavek nařízení vlády	Technické dokumenty	Vymezení sledovaných vlastností
2	ČSN EN 13501-1, ČSN P CEN/TS 15117	Reakce na oheň (klasifikace)
2	ČSN EN 13501-2, ČSN EN 15269-1, ČSN EN 15269-2, ČSN EN 15269-3, ČSN EN 15269-5+A1, prEN 15269-6, ČSN EN 15269-7, ČSN EN 15269-10, ČSN EN 15269-11+AC, ČSN EN 15269-20, ČSN EN 15725	Požární odolnost a/nebo kouřotěsnost (klasifikace s využitím přímé či rozšířené aplikace výsledků zkoušek)
2	ČSN EN 15998	Požární odolnost prosklených konstrukcí
2	ČSN EN 17020-1, ČSN EN 17020-2, ČSN EN 17020-3, ČSN EN 17020-4, ČSN EN 17020-5	Trvanlivost samozavírání

Základní požadavek nařízení vlády	Technické dokumenty	Vymezení sledovaných vlastností
3	ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 74 6078	Vodotěsnost
4	ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 74 6078	Odolnost proti zatížení větrem
4	ČSN EN 14351-1+A2, ČSN EN 14351-2	Odolnost proti svislému zatížení, statickému kroucení, proti nárazu měkkým a těžkým tělesem a proti nárazu tvrdým tělesem
4	ČSN EN 14351-1+A2, ČSN EN 14351-2	Odolnost proti nárazu dveří se zasklením
4	ČSN EN 14351-1+A2, ČSN EN 14351-2	Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání – spolehlivost
4	ČSN EN 14351-1+A2, ČSN EN 14351-2	Ovládací síly
5	ČSN EN 14351-1+A2, ČSN EN 14351-2	Vzduchová neprůzvučnost
6	ČSN EN 14351-1+A2, ČSN EN 14351-2	Součinitel prostupu tepla
6	ČSN EN 14351-1+A2, ČSN EN 14351-2, ČSN 74 6078	Průvzdušnost
2 - 6	EAD 020029-00-1102 nebo EAD 020011-00-0405	Vlastnosti dle deklarace použití (viz tab. 2)
7	ČSN EN 17213	Environmentální prohlášení o produktu – pravidla pro produktovou řadu okna a dveře

Poznámka: *Technickým dokumentem se rozumí evropské, české, zahraniční, mezinárodní, podnikové normy, EAD, technická dokumentace výrobce, projektová dokumentace apod.*

5. Přehled dalších technických předpisů, které se vztahují na výrobek (souběh, doplňkové požadavky):

Technický předpis	Specifikace požadavku
Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění vyhlášky č. 304/2022 Sb.	Emise formaldehydu, obsah těkavých organických látek a jiných nebezpečných látek
Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh. [1)]	- ochrana před nebezpečím, které může způsobit elektrické zařízení - ochrana před nebezpečími, která mohou vznikat působením vnějších vlivů na elektrické zařízení
Nařízení vlády č. 116/2016 Sb., o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh	Zákl. pož. č. 2 o technických podmínkách požární ochrany staveb zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh. [1)]	Maximální úroveň elmg. rušení generovaného přístrojem nesmí narušovat používání vyjmenovaných přístrojů; vyjmenované přístroje musí být provedeny s odpovídající úrovní elmg. odolnosti.
Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů. [1)]	Vyloučení ohrožení zdraví, spolehlivost ovládání, destrukce během provozu, vlastnosti krytů, ochrana před přehřátím, hlukem, údržba, výstrahy a návody.
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., vyhlášky č. 323/2017 Sb. a vyhlášky č. 266/2021 Sb. – zrušena k 1.1.2021 (ale podle § 332a nového stavebního zákona platí: *Do doby vydání prováděcích právních předpisů podle § 152 tohoto zákona, nejpozději však do 1.7.2027, se postupuje podle prováděcích právních předpisů k provedení § 194 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke dni předcházejícímu jejich zrušení tímto zákonem. Části prováděcích právních předpisů podle věty první, které jsou v rozporu s tímto zákonem, se nepoužijí).*	Technické požadavky na stavby
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických	Obsah škodlivých látek v komponentech otvorových

směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v platném znění.	výplní. Výrobek smí obsahovat nebezpečné látky a přípravky uvedené v seznamu v příloze XVII pouze za stanovených podmínek. Obsah bezpečnostních listů nebezpečných chemických látek.
Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb. a zákona č. 152/2023 Sb.	Technické požadavky na stavby
Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří	Požární bezpečnost Značení uzávěrů
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., vyhlášky č. 19/2021 Sb. a vyhlášky č. 377/2021 Sb.	Požární bezpečnost
Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. a vyhlášky č. 232/2023 Sb.	Požární bezpečnost
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů (poslední aktualizace 87/2023 Sb.)	Uvedení obalu na trh; značení obalů.

6. Popis vzorku (případně výběru reprezentanta) pro provedení zkoušek dle tabulky 8:

Dveřní sestava nebo dveřní komplet (dveřní křídlo se zárubní a kováním).

7. Požadavky na technickou dokumentaci:

Podle § 4 NV 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

7.1 ☒ podrobný popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě
7.2 ☒ u dovážených výrobků identifikační údaje o jejich výrobci
7.3 ☒ odkaz na harmonizované nebo určené normy nebo STO, které budou využity pro posuzování shody
7.4 ☒ projektové a výrobní výkresy výrobku (min. okótovaný detailní pohled, svislý a vodorovný řez celého uzávěru vč. prahu, zárubně, upevnění do podpěrných konstrukcí a specifikace materiálu, komponent a spojovacích prostředků)
7.5 ☒ technologický postup pro jeho výrobu
7.6 ☒ technologický postup pro použití výrobku ve stavbě
7.7 ☒ technické vlastnosti výrobku vztahujících se k základním požadavkům
7.8 ☒ popisy a vysvětlení nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce výrobku
7.9 ☒ návody k použití ve stavbě a případná upozornění
7.10 ☒ upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti výrobku (návody musí být v českém jazyce)
7.11 ☒ výsledky návrhových a konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek
7.12 ☒ zkušební protokoly, popřípadě certifikáty
7.13 ☒ Protokol o klasifikaci (podle ČSN EN 13501-1, ČSN EN 13501-2), případně protokol o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požární odolnosti (viz tab. 4), pokud je pro klasifikaci využit, vč. výkresů a specifikace schválených variant výrobku dle EN 15269-1, čl.6 ; evt. Požárně klasifikační osvědčení (podle ČSN 730810)[1)]
7.14 ☒ odborné stanovení druhu konstrukční části
7.15 ☐ bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v platném znění
7.16 ☒ prohlášení o shodě/ ES prohlášení o vlastnostech na kování (závěsy a uzávěry)
7.17 ☒ teoretické extrapolace a interpolace výsledků měření
7.18 ☒ vzor štítku, kterým se značí požární, kouřotěsné a požární kouřotěsné dveře (podle vyhl. 202/1999 Sb.)
7.19 ☒ Environmentální prohlášení o produktu (EPD), popř. související dokumenty týkající se environmentálních vlastností výrobku - uplatnění pouze v případě výrobků deklarovaných dle tab. 2. bod b)

8. Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení:

Č.	Název sledované vlastnosti	Zkušební postup	Předmět zkoušky	Počet vzorků C	Počet vzorků D	Poznámka
1	Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12211, (klasifikace dle ČSN EN 12210)	Dveřní křídlo se zárubní [1)]	3		jen u vnějších
2	Odolnost proti svislému zatížení	ČSN EN 947, (klasifikace dle ČSN EN 1192)	Dveřní křídlo se zárubní [1)]	1		při deklaraci, jen u otočných [2)]
3	Odolnost proti statickému kroucení	ČSN EN 948, (klasifikace dle ČSN EN 1192)	Dveřní křídlo se zárubní [1)]	1		při deklaraci, jen u otočných [2)]
4	Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem	ČSN EN 949, (klasifikace dle ČSN EN 1192)	Dveřní křídlo se zárubní [1)]	1		při deklaraci [2)]
5	Odolnost proti nárazu tvrdým tělesem	ČSN EN 950, (klasifikace dle ČSN EN 1192)	Dveřní křídlo se zárubní [1)]	1		při deklaraci [2)]
6	Odolnost proti nárazu	ČSN EN 13049 ČSN EN 12600	Dveřní křídlo se zárubní [1)]	1		při deklaraci, u vnějších zasklených s rizikem zranění [3)]
7	Požární odolnost	ČSN EN 1634-1+A1, (klasifikace dle ČSN EN 13501-2 s možností využití rozšířené aplikace dle ČSN EN 15269-1, -2, -3, -5+A1, -7, -10, prEN 15269-6, ČSN EN 15269-11+AC, ČSN EN 15725)	Dveřní sestava nebo dveřní komplet [1)]	1		[10), 11), 14), 15)]
8	Kouřotěsnost	ČSN EN 1634-3, (klasifikace dle ČSN EN 13501-2 s možností využití rozšířené aplikace dle ČSN EN 15269-1,-20, ČSN EN 15725)	Dveřní sestava nebo dveřní komplet [1)]	1		dle způsobu použití
9	Reakce na oheň: – Nehořlavost – Spalné teplo – Zápalnost – Tepelný účinek jednotlivého hořícího předmětu	(klasifikace dle ČSN EN 13501-1, příp. ČSN P CEN/TS 15117), ČSN EN ISO 1182, ČSN EN ISO 1716, ČSN EN ISO 11925-2, ČSN EN 13823+A1	Zkušební vzorek			[4)]
10	Druh konstrukční části	ČSN 73 0810	-			Stanovení druhu konstrukční části se provede podle podmínek ČSN 73 0810 s využitím tříd reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1, event. dalších údajů a omezení [12)]
11	Samozavírání a koordinované zavírání	ČSN EN 1154, ČSN EN 1155, ČSN EN 1158	Osvědčení o stálosti vlastností nebo Prohlášení o vlastnostech na dveřní zavírač, příp. koordinátor			u dveří s dveřním zavíračem [8)]

12	Schopnost uvolnění	ČSN EN 16034 čl. 5.3	Dveřní sestava nebo dveřní komplet	1		V případě dveří se zádržným (aretačním) zařízením
13	Vodotěsnost	ČSN EN 1027, (klasifikace dle ČSN EN 12208)	Dveřní křídlo se zárubní [1)]	3		jen u vnějších [5)]
14	Odolnost vůči klimatickým vlivům	ČSN EN 1294, ČSN EN 1121, (klasifikace dle ČSN EN 12219)	Dveřní křídlo se zárubní [1)]	1		u dřevěných, dle způsobu použití
15	Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání + trvanlivost samozavírání	ČSN EN 1191, (klasifikace dle ČSN EN 12400, event. i dle ČSN EN 16034 [13)]) ČSN EN 17020-1, -2, -3, -4, -5	Dveřní křídlo se zárubní [1)]	1		dle způsobu použití; je-li součástí výrobku samozavírač, měla by být třída trvanlivosti samozavírání uvedena jako součást klasifikace požární odolnosti nebo kouřotěsnosti
16	Ovládací síly	ČSN EN 12046-2, (klasifikace dle ČSN EN 12217) [*)] ČSN EN 16005 [**)]	Dveřní křídlo se zárubní [1)]	1		[*)] u vnějších dveří ručně ovládaných (otočných i posuvných), dle způsobu použití [**)] u vnitřních motoricky ovládaných otočných dveří, dle způsobu použití
17	Vzduchová neprůzvučnost	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN ISO 717-1 [6)]	Dveřní křídlo se zárubní [1)]	1		dle způsobu použití
18	Součinitel prostupu tepla	ČSN EN ISO 12567-1 (zkouška), ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 10077-2 (výpočet)	Dveřní křídlo se zárubní [1)]	1		u vnějších; u vnitřních dle způsobu použití
19	Průvzdušnost	ČSN EN 1026 (klasifikace dle ČSN EN 12207)	Dveřní křídlo se zárubní [1)]	3		dle způsobu použití
20	Uvolňování nebezpečných látek (pouze v interiéru) – stanovení emisí formaldehydu (HCHO)	ČSN EN ISO 12460-5, ČSN EN 717-1, ČSN EN ISO 12460-3, ČSN EN 717-3 [7)] ČSN EN 16516+A1	Aplikovaný vzorek materiálu	3		Dle vyhl. č. 6/2003 Sb. přípustné emise formaldehydu ≤ 0,06 mg.m^{-3}. Při použití materiálu obsahujícího HCHO (zkoušku lze nahradit prohlášením o vlastnostech na příslušný materiál s deklarací emisní třídy E1 dle ČSN EN 13986+A1).
21	Skladba vzorku výrobku – rozměrové, materiálové a konstrukční provedení	Posouzení (kontrola)	Dveřní křídlo se zárubní [1),]	1	1 [9)]	Postup dle „Metodického pokynu pro odběr vzorku výrobku a zkoušky při dohledu“, včetně Dodatku č. 1 k MP
22	Udržitelné využívání přírodních zdrojů	ČSN ISO 14025, ČSN EN 17213, ČSN EN 17410	EPD	-	-	Uplatnění pouze v případě výrobků deklarovaných dle Tab. 2 bod b)

Poznámka: ***C*** *- certifikace výrobku;* ***D*** *- dohled nad certifikovaným výrobkem*

9. Upřesňující požadavky na posouzení systému řízení výroby u výrobce nebo popis způsobu kontroly výrobků dovozcem/ distributorem:

AO provede počáteční prověrku v místě výroby a posouzení systému řízení výroby u výrobce nebo posouzení způsobu kontroly výrobků dovozcem/ distributorem. Počáteční prověrka a posouzení a následné dohledy se provádějí podle požadavků přílohy č. 3 nařízení vlády 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při posuzování SŘV se postupuje podle kontrolního listu 08-01, který je součástí souboru TN. Odběr vzorku při dohledu se provádí podle Metodického pokynu č. 01/2017/KKP včetně Dodatku č. 1, které jsou součástí souboru TN – viz příloha kontrolního listu _08-01: „záznam o zkoušce vzorku ověřením skladby“.

10. Postup posuzování shody autorizovanou osobou a návazné termíny:

Postup posuzování shody AO:	Vydaný dokument AO: Doba platnosti:	Četnost dohledu:
§ 5 certifikace výrobku	certifikát výrobku, zpráva o dohledu neomezena - prováděn dohled	1x za 12 měsíců

11. Zpracovatel:

Zpracovatel:	Název subjektu:	Sídlo:	IČO	Datum aktualizace /vydání
AO 204	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.	Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek	000 15 679	2023-12-01

12. Poznámky k jednotlivým tabulkám:

Poznámka k tab. 2.:

Posuzování udržitelnosti staveb je kombinace posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností zohledňující technické požadavky a funkční požadavky staveb nebo montovaného systému (části stavby), vyjádřená na úrovni stavby.
Výrobky jsou doplňkově posuzovány podle Metodického pokynu horizontální pracovní skupiny pro 7. ZP

Poznámka k tab.3 :Od 31.10.2022 ČSN EN 15 804+A2 nahradila ČSN EN+A1 z července 2014

Poznámka k tab. 5.: 1) Povinností žadatele (výrobce/dovozce/distributora) o posouzení shody je předložení dokladu o splnění technických předpisů: NV 118/2016 Sb., 117/2016 Sb. a 176/2008 Sb., v případech, kdy součástí výrobku je elektrické, nebo elektromechanické zařízení pro pohyb nebo zajištění uzavřené polohy křídel a citované předpisy se k nim vztahují. Mají-li takové součásti původ v zemích ES a jsou označeny značkou CE, výrobce/dovozce/distributor tyto skutečnosti pouze deklaruje.

Poznámka k tab. 7.: 1) Platnost Požárně klasifikačních osvědčení vypracovaných podle ČSN 73 0810 bude ukončena nejdéle do konce přechodného období EN 16034.

Poznámka k tab. 8.: 1) Není-li zárubeň součástí dveří, je vzata jiná, výrobcem/dovozcem/distributorem dodaná nebo uznaná k danému účelu.

2) Pro klasifikaci mechanické pevnosti dveří podle ČSN EN 1192 je nutné u otočných dveří provést všechny stanovené zkoušky označené v tabulce 8 pod p.č. 2, 3, 4, 5 a u posuvných dveří potom zkoušky označené p.č. 4, 5.

3) Zkoušku lze nahradit ES certifikátem nebo ES prohlášením o shodě na sklo nebo dokladem o zkoušce skla podle ČSN EN 12600.

4) Ve smyslu ČSN EN 13501-1 se příslušné sledované vlastnosti a zkušební postupy stanoví podle výsledné třídy reakce na oheň.

5) Pokud není stavebními úpravami zamezeno zatékavosti.

6) Pro stanovení vzduchové neprůzvučnosti se musí použít dvě zkušební normy.

7) Pro stanovení emisí formaldehydu lze použít kteroukoliv z uvedených metod.

8) Koordinátor postupného uzavírání křídel se použije v případě osazení samozavíračů na obou křídlech dvoukřídlových dveří.

9) Pro zkoušky při dohledu se vybere výrobek, příp. reprezentant výrobkové skupiny dle Metodického pokynu č. 01/2017/KKP, včetně Dodatku č. 1 k MP (pokyny pro odběr vzorku

výrobku a zkoušky při dohledu), které jsou přílohou tohoto TN

[10)] Větrací mřížky zkoušené podle ČSN EN 1634-1+A1, resp. ČSN EN 1634-2 jako součást požárního uzávěru nelze klasifikovat samostatně. Samostatná klasifikace požární odolnosti větracích mřížek je možná pouze v případě větracích mřížek určených pro osazení do stěny a zkoušených podle ČSN EN 1364-5.

[11)] Před zpracování rozšířené aplikace je nutno zpracovat přímé aplikace výsledků zkoušek (viz Metodický pokyn č. 02/2019/KKP_Rev 1). Problematiku poskytování výsledků zkoušek řeší Metodický pokyn č. 05/2019/KKP.

[12)] U větracích mřížek, které jsou součástí dveřního křídla, se druh konstrukce nestanovuje, pokud má mřížka plochu ≤ 1 m^2.

[13)] Odolnost dveří proti opakovanému otevírání a zavírání (na základě zkoušky podle ČSN EN 1191) se klasifikuje podle ČSN EN 12400. V případě dveří se samozavíračem se navíc vyhodnocuje trvanlivost samozavírání podle tab. 1 ČSN EN 16034 a stává se součástí klasifikace požární odolnosti.

[14)] Za zabudovanou zárubeň odpovídá výrobce požárního uzávěru, který do ní osazuje křídlo.

[15)] Stávající certifikáty, vydané na základě EXAP zpracované podle ČSN EN 15269-3:2016, zůstávají v platnosti po dobu platnosti STO. Po ukončení platnosti STO může být provedena recertifikace na základě EXAP zpracované podle ČSN EN 15269-3:2023 nebo vydat STO s omezenou platností do 31.12.2025 na základě EXAP zpracované podle ČSN EN 15269-3: 2016. Doporučuje se, aby v rámci pravidelných dohledů, byli držitelé certifikátu na tuto skutečnost upozorňováni.
Nová certifikace na základě EXAP zpracované podle ČSN EN 15269-3:2016 a vydané před 1.6.2023 není žádoucí, ale je možné vydat STO s omezenou platností do 31.12.2025 s upozorněním žadatele, že recertifikace je pak možná pouze na základě EXAP podle ČSN EN 15269-3:2023.

Poznámka k TN: Normy jsou uvedeny včetně změn v nedatovaném odkazu.
Nedatované označení normy se vztahuje na aktuálně platné znění.

13. Platnost technického návodu pro jednotný postup autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků

Číslo technického návodu: **08.01.01.a**	**Platnost od: 01.12.2023** **Platnost do: 30.11.2024**
Vedoucí pracovní skupiny/ AO:	Kateřina Kubíčková/ AO 204
Aktualizoval/AO:*	jméno/ AO 204

**v případě, že vedoucí pracovní skupiny není totožný s pracovníkem, který provedl aktualizaci*