

## Metodický pokyn č. 03/2019/KKP/Revize 3

### Roletové požární uzávěry a obdobné uzávěry

#### k TN 08.01 a TN 10.04

#### 1) Roletové požární uzávěry, EXAP podle ČSN EN 15269-11

Spadají tyto výrobky od 01. 11. 2019 pouze pod CPR (tj. EN 16034:2014 společně s EN 13241:2003+A2:2016) nebo lze v určitých případech také ještě certifikovat podle NV č. 163/2002 Sb.?

#### 2) Výpis z terminologie v dané oblasti výrobků a předmětů norem

##### ČSN EN 12433-1 Vrata - Terminologie - Část 1:

Typy vrat: podle:

- 2.1 **vrata**: zařízení, určené pro uzavření otvoru, který je určen pro průjezd vozidel a průchod osob,
- 2.6 **vrátka**: dveře pro chodce v křídle vrat,
- 3.1 **vrata s otočným křídlem**: vrata s křídlem, které je na jedné straně zavěšené na závěsech a otevírá se jen jedním směrem,
- 3.2 **kývavá vrata**: vrata s křídlem na jedné straně zavěšeným v závěsech a otevírajícím se v obou směrech,
- 3.3 **skládací kloubová vrata**: vrata s jedním nebo více přídavnými křídly, spojenými kloubem,
- 3.4 **skládací vrata**: vrata se dvěma nebo více křídly spojenými kloubem, která jsou vedena a/nebo podepřena nahoře a/nebo na podlaze; první křídlo je kloubově spojeno s rámem. Křídla vrat mohou být jen na jedné straně nebo na obou stranách záručně,
- 3.5 **posuvná skládací vrata**: skládací vrata, u kterých první křídlo není kloubově upevněno v pevném bodě a všechna křídla jsou ve vodičím systému volně pohyblivá,
- 3.6 **posuvná vrata**: křídlo vrat, které je ve svém vedení vodorovně pohyblivé,
- 3.7 **svisle posuvná vrata**: vrata s jedním nebo několika svisle vedenými křídly, která je možno zvedat, spouštět, vzájemně k sobě přitahovat nebo posunovat jimi vedle sebe nebo teleskopicky uspořádat,
- 3.8 **dělená vrata**: vrata s křídlem, sestávající z určitého počtu vodorovně navzájem spojených sekcí a otevírající se svisle,
- 3.9 **svinovací vrata**: vrata s křídlem z vedených prvků, které se navíjí na hřídel nebo buben,
  - 3.9.1 **svinovací vrata z lamel**: vrata s křídlem, skládajícím se z navzájem spojených lamel,
  - 3.9.2 **svinovací mříž**: vrata s křídlem, skládajícím se z navzájem spojených mřížových prvků,
- 3.10 **vyklápěcí vrata**: jednodílné vedené křídlo, které při ovládní provede vyklápěcí pohyb a zůstane vodorovně v horní koncové poloze,
- 3.11 **svisle skládací vrata**: vrata s dvoudílným, svisle vedeným křídlem s kloubovým spojením, které se při otevírání skládá směrem nahoru

V této normě není ČSN EN 16034, ani ČSN EN 13241+A2 zmíněna.

##### ČSN EN 13241+A2 (Vrata – Norma výrobku, funkční vlastnosti)

také zahrnuje vrata, jako jsou svinovací (rolovací) vrata z lamel a svinovací (rolovací) mříže použité v maloobchodních prostorech, které převážně umožňují spíše vstup osob než nákladních vozů nebo zboží.

Tato vrata mohou obsahovat vrátka zabudovaná v křídle vrat, která jsou také zahrnuta v této evropské normě. Tato zařízení mohou být ovládána ručně nebo motoricky. Tato evropská norma nezahrnuje žádné specifické požadavky pro vrata v únikových cestách. Schopnosti otevřít křídlo vrat bezpečně a snadno nemůže být u vrat běžně dosaženo s ohledem na velikost, váhu a/nebo způsob provozu.

3.2 **svisle se pohybující vrata** (vertically moving door): každá vrata, kde hlavní uzavírací hrana setrvává během jejich pohybu rovnoběžně s terénem nebo podlahou,

3.3 **vodorovně se pohybující vrata** (horizontally moving door): každá vrata, kde hlavní uzavírací hrana setrvává během jejich pohybu kolmo k terénu nebo podlaze.

1.1 Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti pro vrata jsou zahrnuty EN 16034.

**ČSN EN 15269-11** (Vydána: 07/2018, Datum zrušení: 01.10.2019) / **ČSN EN 15269-11+AC** (Vydána: 09/2019) **Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů**

V této normě je EN 16034 zmíněna pouze v bibliografii, ČSN EN 13241+A2 není zmíněna.

**ČSN EN 15269-10** **Požární odolnost ocelových svinovacích uzávěrových sestav**

V této normě není ČSN EN 16034, ani ČSN EN 13241+A2 zmíněna.

**ČSN EN 15269-7** **Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav**

V této normě není ČSN EN 16034, ani ČSN EN 13241+A2 zmíněna.

### 3) Rozbor

Roletové požární uzávěry (textilní i ocelové svinovací uzávěrové sestavy) a obdobné uzávěry: Výrobce je povinen deklarovat, zda se na jeho výrobek vztahuje ČSN EN 13241+A2 na základě vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě, stejně tak, jako vlastnosti, které výrobek splňuje.

- a) Pokud výrobce deklaruje zamýšlené použití výrobku v souladu s ČSN EN 13241+A2 společně s EN 16034, končí u takových výrobků přechodové období k 01. 11. 2019. Od této doby již spadají výrobky pouze pod CPR, tzn. zkouška podle ČSN EN 1634-1, DIAP nebo EXAP podle ČSN EN 15269-11 (pohyblivé textilní závěsy), ev. ČSN EN 15269-10 (ocelové svinovací uzávěrové sestavy), ověření stálosti podle ČSN EN 16034 + ČSN EN 13241+A2.
- a1) Pokud jsou tyto uzávěry navíc zkrápěné, nadále spadají pod NV č. 163/2002 Sb. s tím, že také u nich se postupuje v případě EXAP a následně PKO již podle ČSN EN 15269-11, resp. ČSN EN 15269-10, ČSN EN 15269-7, pokud to připadá v úvahu.
- b) Pokud výrobce nedeklaruje zamýšlené použití výrobku v souladu s ČSN EN 13241+A2, musí vymežit vlastní použití výrobku. Pak se takto vymezené výrobky posuzují podle NV č. 163/2002 Sb. s tím, že použití výrobku je v certifikátu (STO, Protokolu o certifikaci) vymezeno tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, že se nejedná o výrobky vymezené použitím podle ČSN EN 13241+A2, tj. např. takto: „*Jedná se o výrobky, jejichž hlavním určeným použitím není zajistit bezpečný vstup zboží a nákladních vozů, doprovázených nebo řízených osobami, v průmyslových, komerčních nebo obytných prostorech. Výrobky nejsou určeny ani do maloobchodních prostor, i kdyby zde převážně umožňovaly spíše vstup osob než nákladních vozů nebo zboží.*“

### 4) Závěr:

- 1 Na roletové požární uzávěry (textilní i ocelové svinovací uzávěrové sestavy, příp. další typy uzávěrů) dle bodu 3 písm. a) se vztahuje CPR a jsou nejdéle od 01. 11. 2019 posuzovány pouze podle EN 16034 + EN 13241+A2. Výrobci těchto výrobků vydávají nejdéle od 01. 11. 2019 prohlášení o vlastnostech v souladu s čl. 6, CPR.
- 2 Roletové požární uzávěry (textilní i ocelové svinovací uzávěrové sestavy a obdobné uzávěry, zkrápěné i nezkrápěné) dle bodu 3 písm. b) a zkrápěné dle bodu 3 písm. a1), spadají pod NV 163/2002 Sb. v platném znění a jsou posuzovány dle NV č. 163/2002 Sb., s využitím TN 08.01 a TN 10.04. Výrobci těchto výrobků vydávají prohlášení o shodě podle §13, NV 163/2002 Sb., v platném znění

### 5) Doporučený postup pro AO:

- 1 Písemně informovat držitele vydaných certifikátů o konci přechodného období ke dni 01. 11. 2019 pro výrobky podle ČSN EN 13241+A2 a ČSN EN 16034 a vyzvat je ke sdělení, zda své výrobky deklarují podle ČSN EN 13241+A2 a ČSN EN 16034.
- 2 Na základě výsledků zjištění podle bodu 5) odst. 1 **aktualizovat** nejdéle k 31. 10. 2019 vydané certifikáty podle NV č. 163/2002 Sb. (každá AO dle svých postupů, uvedených v Příručce kvality) tak, aby z nich **jednoznačně** vyplývalo, že vymezení předmětu použití daného certifikovaného výrobku ve stavbě nelze zahrnout do předmětu norem EN 16034 + EN 13241+A2. Vydané certifikáty na výrobky, jejichž předmět použití výrobce deklaruje v souladu s normami EN 16034 + EN 13241+A2, **pozbyvají k 31.10.2019 platnost.**
- 3 Podle vyjádření výrobců postupovat dále podle bodu 3 písm. a) nebo 3 písm. b) nebo 3 písm. a1).

#### Pozn.

Zásady pro navrhování zkrápěcích zařízení jsou zpracovány v Příloze A ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou, nebo jsou doloženy zkouškou.

### Zpracoval

PAVUS, a.s., AO 216, NB 1391, Ing. Jana Buchtová

Tento dokument byl projednán a schválen PS č. 33 (31) koordinačního pracoviště TZÚS Praha, s.p. a doporučen k vydání jako Metodický pokyn.

Revize 1 byla zpracována na základě požadavku ÚNMZ.

Revize 2 byla zpracována na základě připomínek ÚNMZ a koordinačního pracoviště TZÚS Praha, s.p.

Revize 3 byla zpracována na základě projednání s koordinačním pracovištěm TZÚS Praha, s.p., ÚNMZ a MPO.

V Praze dne 26. 09. 2019

## **Informace ohledně stavebních výrobků, které přecházejí z neharmonizované sféry do harmonizované**

Na základě dotazů ze strany odborné veřejnosti a dalších zainteresovaných subjektů uvádí ÚNMZ informaci ohledně těch stavebních výrobků, které přecházejí z neharmonizované sféry (tj. z působnosti nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění – dále „NV 163/2002“) do harmonizované sféry (tj. do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (dále „CPR“).

Odpovědnost za řádné uvádění stanovených výrobků na trh leží na výrobcí (případně distributorovi či dovozci). Stanovené stavební výrobky, které nejsou pokryty harmonizovanými evropskými normami, se uvádějí na trh v souladu s NV 163/2002. Pokud Evropská komise zveřejní v Úředním věstníku EU novou (či aktualizovanou) výrobkovou normu, stává se tato norma harmonizovanou, a výrobky, které spadají do předmětu této normy, tímto přecházejí do harmonizované sféry. Nová norma obvykle stanoví přechodné období, během něhož lze výrobky uvádět na trh buďto podle národní právní úpravy nebo podle evropské právní úpravy. Toto rozhodnutí je v kompetenci subjektu, který uvádí výrobek na trh. Po ukončení přechodného období je nutné uvádět výrobek na trh již výhradně podle harmonizované normy. Výrobků, které již jsou na trhu, se tato změna netýká. Je však třeba si uvědomit, že „uvedením na trh“ podle CPR se rozumí první dodání daného výrobku na trh – tedy nikoli jen „typu výrobku“, ale každého konkrétního výrobku.

Certifikáty vydané podle NV 163/2002 na výrobky, které následně přešly do harmonizované sféry, pozbývají své platnosti den po skončení přechodného období. Je vhodné, aby autorizované osoby v předstihu písemně informovaly držitele těchto certifikátů o konci jejich platnosti a o nutnosti certifikace podle CPR. Autorizované osoby však nemají povinnost takové certifikáty aktivně rušit. Ve výjimečných případech, kdy panuje obava z možného zneužití neplatných certifikátů, může autorizovaná osoba (v souladu se svými interními předpisy) takové certifikáty zrušit formou „rozhodnutí o zrušení certifikátu“. O těchto zrušených certifikátech následně informuje ÚNMZ a Českou obchodní inspekci.

Subjekt, který uvede na trh stanovený výrobek v rozporu s platnými právními předpisy, se dopustí přestupku podle § 19 či § 19a zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, případně podle § 53 či § 54 zákona č. 90/2016 Sb., v platném znění, a vystavuje se riziku značných finančních sankcí.

**Mgr. Václava Holušová**

**Odd. stavebních výrobků a technických zařízení**

**25. 10. 2019**