

Tabulka 1: Seznam stanovených komponent

Poř.č.	Název výrobku (dle normy)	Výrobce	Obchodní název/typ (z certifikátu)	Technická norma	Certifikát č. (uvést konkrétní číslo certifikátu dle daného předpisu)
1	Elektrická samočinná spouštěcí a zpožďovací zařízení			ČSN EN 12094-1	CPR / CPD
2	Neelektrická samočinná spouštěcí a zpožďovací zařízení			ČSN EN 12094-2	CPR / CPD
3	Ruční spouštěcí a uzavírací zařízení			ČSN EN 12094-3	CPR / CPD
4	Sestavy ventilů zásobníků a jejich spouštěče			ČSN EN 12094-4	CPR / CPD
5	Vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče			ČSN EN 12094-5	CPR / CPD
6	Neelektrická blokovací zařízení			ČSN EN 12094-6	CPR / CPD
7	Spojovací součásti			ČSN EN 12094-8	CPR / CPD
8	Speciální hlásiče požáru			ČSN EN 12094-9	CPR / CPD
9	Tlakoměry a tlakové spínače			ČSN EN 12094-10	CPR / CPD
10	Mechanická vážicí zařízení			ČSN EN 12094-11	CPR / CPD
11	Pneumatická poplachová zařízení			ČSN EN 12094-12	CPR / CPD
12	Zpětné ventily			ČSN EN 12094-13	CPR / CPD
13	Hubice			prEN 12094-7:2007 VdS 3179	NV č. 163/2002 Sb.
14	Tlakové nádoby				NV č. 208/2011 Sb. (TPED 010/35/EU) NV č. 2019/2016 Sb. (PED 2014/68/EU)
15	Hasivo			ČSN EN 15004-XX	NV 173/1997 Sb.

Tabulka 2: Seznam volitelného příslušenství (není součástí posouzení výrobku)

Název výrobku	Požadavek
Upevňovací prvky a upevňovací systémy	Posouzení podle NV č. 163/2002 Sb.
Elektrické a optické kabely	Posouzení podle NV č. 163/2002 Sb.
Kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru	Posouzení podle NV č. 163/2002 Sb. Posouzení podle NV č. 118/2016 Sb. (Směrnice LVD 2014/35/EU)
Elektrická požární signalizace	Posouzení podle NV č. 163/2002 Sb.
Hlásiče EPS podle ČSN EN 54-XX	CPR, Posouzení podle NV č. 163/2002 Sb.

Poznámka: Výrobky uvedené v tabulce 2 jsou vybrané stavební výrobky ve smyslu NV č. 163/2002 Sb. nebo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ev. dalších NV, které se prokazují samostatným certifikátem.

Komentář

- 1) Stanovené komponenty uvedené v tabulce 1 vyplývají, s výjimkou položky č.14 a 15 z ČSN EN 12094-XX Stablní hasicí zařízení-Komponenty plynových hasicích zařízení.
- 2) Tabulka.1 je výsledkem diskuze v pracovní skupině „Aktualizace TN. Skladba komponentů byla akceptovaná většinou výrobců dotčených SHZ přizvaných k jednání na AO jako jednoznačně zdůvodnitelná s odvoláním na EN.
- 3) Výrobky uvedené v tabulce 2 jsou vybrané stavební výrobky ve smyslu NV č. 163/2002 Sb. a dalších NV, pro které musí mít výrobce plynového SHZ příslušné certifikáty. Jejich výběr vyplývá z vyhodnocení poznatků realizační praxe. Kontrola těchto dokumentů není předmětem kontroly v rámci SRV.

- 4) AO předá tabulku 1 včetně žlutých sloupců, k vyplnění žadateli s žádostí o její vrácení v digitální formě.

